αναλυτικά εργαστήρια αθηνών α.ε
Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

# ΘΕΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΝΕΡΟΥ

Αριθ. Θέματος : **15-0546-013-0832-02**
Ημ/νία Παραλαβής : **12/11/2015**

Αριθ. Δείγματος : **1**

Κύριος Δείγματος 104 Αγ Δημητρίου 115 27
Τόπος Δειγματοληψίας: Αίθ. Δοκιμασμένος 127 Αν. Λιοσίων 142 32
Τηλ: +30 210 7470500-502 Φαξ: +30 210 7470501 Αemail: waternet@ergastiria.gr Αwebsite: www.ergastiria.gr

| | | | |
|---|---|---|---|
| Περιγραφή Δείγματος | : **πόσιμο νερό δικτύου, νερό δικτύου, Ε.Υ. 84700, 84700** | | |
| Τρόπος Δειγματοληψίας | : Θέσης | | |
| Ημ/νία Δειγματοληψίας | : 08/11/2015 | Ημ/νία Παραλαβής Δείγματος | : 9/11/2015 |
| Ημ/νία Έναρξης | : 09/11/2015 | Ημ/νία Λήξης Δοκιμασιών | : 12/11/2015 |
| Τύπος Δοκιμασιών | : **25460832** | Τύπος Δείγματος | : Πόσιμο Νερό |
| Σύγκριση Δοκιμασιών | : | | |

| Δοκιμασία | Μέθοδος | Μονάδα | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|
| Θερμοκρασία υδρογονοδεικτών (pH) - 25ΑΒ | ISO 10523:2008 (*) | pH units | 7.9 |
| Ειδική αγωγιμότητα - 25ΑΒ | ISO 7888:1985 (*) | μS/cm | 59300 |
| Θολότητα | ISO 7027:1999 (*) | FNU | 0.26 |
| Σκληρότητα | ISO 9963-1:1994 | mg/l CaCO3 | 146 |
| Ανθρακικά Άλατα (HCO3) | ISO 9963-1:1994 | mg/l | 178 |
| Υπόλειμμα Εξάτμισης (180ΑΒ) | APHA 2540 C | mg/l | 40810 |
| Βόριο (B) | ΕΡΑ 072-93 (ICP-MS) (*) | μg/l | 5833 |
| Ασβέστιο (Ca) | ΕΡΑ 072-93 (ICP-MS) (*) | mg/l | 440 |
| Σίδηρος (Fe) | ΕΡΑ 072-93 (ICP-MS) (*) | μg/l | 59 |
| Μαγνήσιο (Mg) | ΕΡΑ 072-93 (ICP-MS) (*) | mg/l | 1443 |
| Κάλιο (K) | ΕΡΑ 072-93 (ICP-MS) (*) | mg/l | 437 |
| Νάτριο (Na) | ΕΡΑ 072-93 (ICP-MS) (*) | mg/l | 12645 |
| Στρόντιο (Sr) | ΕΡΑ 072-93 (ICP-MS) (*) | μg/l | 9998 |
| Χλωριούχα (Cl) | ISO 9297:1989 (*) | mg/l | 22974 |
| Θειικά Άλατα (SO4) | ΕΡΑ 072-72 (UV) (*) | mg/l | 2400 |
| Πυριτικά Άλατα (SiO2) | HACH 8186 (*) | mg/l | 23.3 |

**Η Δ/ντρια Χημικών**
**Αναλύσεων Ποιότητας**

**Χριστοφορίδου Ελένη**
**DVM, Διδ/κτωρ MSc**

Η εργασία αυτή αφορά στο δείγμα που παρελήφθη. Τα αποτελέσματα αναφέρονται μόνο στο δείγμα αυτό. Η αναπαραγωγή αυτής μπορεί μόνο ολόκληρη με γραπτή μας συγκατάθεση.
Η ΑΕΑΕ δεν ευθύνεται για τις πληροφορίες που παρέχονται από τους πελάτες και οι οποίες χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό αβεβαιοτήτων.
* Δοκιμασίες εκτός πεδίου διαπίστευσης.